

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๒.๓. ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัย			
๒.๓.๑ ปัญหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ/ขอรับการจัดสรรเพิ่ม			
๑	ภาค ๑ จำนวน ๑๘ ศาล ศาลแขวงพระนครเหนือ	หน่วยงานต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มจำนวน ๓ คน เนื่องจากไม่ครอบคลุมทุกจุด บางจุดเสี่ยงและสามารถเกิดอันตรายได้	<p>กรณีขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมพร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นต่อไป ทั้งนี้ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑. ประจำอาคารที่ทำการ</p> <p>๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)</p> <p>๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น</p>
๒	ศาลแขวงธนบุรี	หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะประจำจุดไม่เพียงพอขอเพิ่ม ๑ อัตรา	
๓	ศาลจังหวัดพระโขนง	อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอขอเพิ่ม ๑ อัตรา	
๔	ศาลจังหวัดตลิ่งชัน	จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอในการดูแลทุกจุด การรักษาความปลอดภัยไม่สามารถดูแลทั่วถึงได้	
๕	ศาลแขวงปทุมวัน	หน่วยงานต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มอีกจำนวน ๑ คน	

สำนักรักษาความปลอดภัย
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๖	ศาลแขวงพระนครใต้	หน่วยงานต้องการอัตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จำนวน ๔ คน ประจำบริเวณบ้านพัก	กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป
๗	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี	บริเวณด้านหลังของอาคารบ้านพักศาลเป็นที่โล่ง ไม่มีกำแพงกั้นบริเวณด้านหลังศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีอยู่จึงมีจำนวนไม่เพียงพอ	
๘	ศาลจังหวัดสมุทรปราการ	หน่วยงานต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ๘ คน ประจำจุดหน้าห้องพักผู้พิพากษา ๔ คน อาคารชุดบ้านพักอาศัย ๔ คน	
๙	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี	หน่วยงานต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มจำนวน ๒ คน	
๑๐	ศาลจังหวัดอ่างทอง	หน่วยงานต้องการพนักงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มจำนวน ๒ อัตรา	
๑๑	ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีไม่เพียงพอขอรับจัดสรรเพิ่มอีก จำนวน ๓ คน	
๑๒	ศาลจังหวัดปทุมธานี	อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอเพื่อดูแลลานจอดรถ ประชาชนและผู้มาติดต่อ หน้าห้องผู้พิพากษา	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๓	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี	มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพียง ๔ อัตรา ต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๓ อัตรา	<p>กรณีขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมพร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค ๑ ทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นต่อไป ทั้งนี้ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑. ประจำอาคารที่ทำการ</p> <p>๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)</p> <p>๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป</p>
๑๔	ศาลจังหวัดธัญบุรี	อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ ต้องการเพิ่ม จำนวน ๓ คน	
๑๕	ศาลจังหวัดนนทบุรี	หน่วยงานต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จำนวน ๒ คน ประจำจุดบริเวณประตูทางเข้า - ออก และลานจอดรถ	
๑๖	ศาลแขวงนนทบุรี	หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดไม่เพียงพอขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มอีก จำนวน ๓ อัตรา	
๑๗	ศาลแขวงสมุทรปราการ	หน่วยงานต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จำนวน ๒ คน	
๑๘	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ	หน่วยงานต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จำนวน ๒ คน	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๒ จำนวน ๘ ศาล ศาลอุทธรณ์ภาค ๒	๑. บริเวณบ้านพักข้าราชการตุลาการ ข้าราชการศาลยุติธรรมไม่ได้รับจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒. บ้านพักข้าราชการตุลาการ ๕ หลัง อาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการตุลาการ จำนวน ๘๐ หน่วย ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยและทรัพย์สินทางราชการ	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม (กรณีเป็นศาลสูง ศาลชั้นอุทธรณ์ และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค) หรือสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ (กรณีเป็นศาลในสังกัดภาค) เพื่อทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรมพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๒	สำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค ๒	ใช้อาคารร่วมกับศาลแขวงชลบุรี ที่ทำการอยู่ชั้น ๗ และชั้น ๘ เห็นควรได้รับจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อย จำนวน ๑ คน ประจำหน้าห้องผู้บริหาร	๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น
๓	ศาลแรงงานภาค ๒ (ชลบุรี)	ใช้อาคารร่วมกับศาลแขวงชลบุรี จึงไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลแรงงานภาค ๒ (ชลบุรี) ต้องการจำนวน ๒ คน	๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม
๔	ศาลแขวงชลบุรี	อาคารศาลแขวงชลบุรีเป็นอาคารสูง ๘ ชั้น มีหน่วยงานอื่นของสำนักงาน ศาลยุติธรรมใช้พื้นที่ร่วมด้วย ได้แก่ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ ศาลจังหวัดชลบุรี (ส่วนงานใกล้เคียง) มีบุคลากรภายในอาคารประมาณ ๑๕๐ คน ในแต่ละวันมีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๘ คน ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นผู้หญิง ต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย จำนวน ๑๒ คน	๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในงบประมาณต่อไป

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๕	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีจำนวนไม่เพียงพอประจำจุดปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องการอัตรากำลังเพิ่ม	<p>กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เพื่อทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรมพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑. ประจำอาคารที่ทำการ</p> <p>๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)</p> <p>๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป</p>
๖	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก	ต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มอีกจำนวน ๒ คน	
๗	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ คน ต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๑ คน รวม ๔ คน เพื่อประจำชั้น ๑, ๒, ๓ ในเวลากลางวัน จำนวน ๓ คน และอยู่เวรกลางคืน จำนวน ๑ คน	
๘	ศาลจังหวัดสระแก้ว	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ คน มาปฏิบัติงานกลางวัน จำนวน ๔ คน กลางคืน จำนวน ๑ คน ต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๓ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดต่าง ๆ	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๓ จำนวน ๑๖ ศาล ศาลอุทธรณ์ภาค ๓	มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ คน เมื่อจัดสรรประจำจุดต่าง ๆ แล้วไม่เพียงพอ ทำให้ในบางจุดที่สำคัญไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องการเพิ่มอีกจำนวน ๒ คน	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการ จัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการ จัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึง เหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานศาลยุติธรรม (กรณีเป็นศาลสูง ศาลชั้นอุทธรณ์ และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค) หรือสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ (กรณีเป็นศาล ในสังกัดภาค) เพื่อทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ วางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรมพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการ จัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ ๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่ เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)
๒	ศาลแรงงานภาค ๓ (นครราชสีมา)	ใช้อาคารร่วมกับศาลแขวงนครราชสีมา จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยอยู่ประจำจุดบริเวณทางเดินของ ผู้พิพากษาบันไดกลางจากชั้น ๓ ขึ้นไปชั้น ๔ เป็นเหตุให้มี บุคคลภายนอกเข้าไปถึงห้องทำงานของอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๓ รวมถึงห้องผู้พิพากษา ห้องผู้พิพากษาสมทบ ซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด โดยไม่ได้รับอนุญาต และอาจ เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้พิพากษา	๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของ ที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงาน ที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น
๓	ศาลแขวงนครราชสีมา	ปัจจุบันศาลแขวงนครราชสีมาได้นำสำนวนคดีบางส่วน ไปจัดเก็บไว้ที่อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นครราชสีมา (หลังเดิม) เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มี อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปดูแลรักษา ความปลอดภัยอาคารและสำนวนคดี	

สำนักรักษาความปลอดภัย
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔	ศาลจังหวัดบัวใหญ่	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ คน ประจำอยู่เวรกลางคืน จำนวน ๑ คน ประจำจุดป้อมยามทางเข้า จำนวน ๑ คน ประตูทางเข้าอาคารศาล จำนวน ๑ คน และหน้าห้องพิจารณาคดี จำนวน ๑ คน จึงต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๒ คน เพื่อประจำจุดป้อมยามทางออก จำนวน ๑ คน และบ้านพัก จำนวน ๑ คน	กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปัจจุบันต่อไป
๕	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีเพียง จำนวน ๓ คน ไม่เพียงพอในการควบคุมในพื้นที่เสี่ยง ขอเพิ่มจำนวน ๒ คน	
๖	ศาลจังหวัดภูเขียว	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ คน ต้องการเพิ่ม จำนวน ๒ คน โดยเป็นชาย จำนวน ๑ คน และหญิง จำนวน ๑ คน สำหรับดูแลบ้านพักข้าราชการตุลาการและสำหรับตรวจค้นสุภาพสตรี	
๗	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์	อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมี จำนวน ๓ คน ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการ จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยเพิ่มอีก จำนวน ๒ อัตรา ประจำจุดบริเวณทางเข้า - ออก ภายในบริเวณศาลและประจำห้องพิจารณาคดี	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๘	ศาลจังหวัดนางรอง	เนื่องจากในปัจจุบันมีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีพื้นที่ประมาณ ๓๗ ไร่ ซึ่งเป็นบริเวณกว้าง โดยบริเวณด้านหน้าเป็นอาคารศาลสูง ๔ ชั้น บริเวณด้านหลังเป็นบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม มีประตูเข้าออก ๒ ประตู จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมี ๕ อัตรา ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต้องการรับการจัดสรรเพิ่มอีก ๓ อัตรา	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เพื่อทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรมพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ ๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป
๙	ศาลจังหวัดยโสธร	มีอัตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา เข้าเวรรักษาการณ์เวลากลางวัน จำนวน ๕ อัตรา และเวลากลางคืน จำนวน ๑ อัตรา และเนื่องจากได้ทำการปรับปรุงอาคารเพิ่มอีก จำนวน ๒ หลัง จึงมีจุดรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นรวมเป็น จำนวน ๑๓ จุด มีความต้องการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีก จำนวน ๒ อัตรา	
๑๐	ศาลจังหวัดศรีสะเกษ	อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอเดิมมีจำนวน ๖ คน ต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๒ คน เพื่อประจำอาคารที่ต่อเติมใหม่ จำนวน ๒ หลัง ในส่วนบ้านพักข้าราชการตุลาการ จำนวน ๒ แห่ง ตั้งอยู่คนละที่แห่งที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษมีบ้านพักที่ข้าราชการตุลาการเข้าพักอาศัย ๑๑ หลัง และบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม ๒ หลัง ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างรื้อถอนและซ่อมแซมปรับปรุง	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
		นอกจากนี้ยังมีบ้านพักอีกแห่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ใกล้กับสำนักงานคุมประพฤติบ้านพัก จำนวน ๕ หลัง บ้านพักทั้งสองแห่งอยู่ห่างไกลกัน ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทั้งบ้านพักตั้งอยู่บริเวณชุมชนที่มีผู้คนหลากหลาย	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เพื่อทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรมพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๑๑	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ	ปัจจุบันมี จำนวน ๓ คน ปฏิบัติงานเวลากลางวัน จำนวน ๒ คน ประจำประตูทางเข้าและด้านหลังอาคาร ลานจอดรถ และปฏิบัติงานเวลาคืน จำนวน ๑ คน ประจำจุดประตูทางเข้าอาคารศาล จึงต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๒ คน เพื่อมาประจำจุดดูแลบริเวณทางเข้าและหน้าห้องพักผู้พิพากษา	๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่ของเฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น
๑๒	ศาลจังหวัดกันทรลักษ์	ขณะนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ คน ต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๕ คน เพื่อประจำห้องพิจารณาคดี จำนวน ๔ คน และประจำห้องควบคุมผู้ต้องขัง จำนวน ๑ คน	๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น
๑๓	ศาลจังหวัดสุรินทร์	ปัจจุบันมีจำนวน ๕ อัตรากำลังในเวลากลางวัน ๔ อัตรากำลังแบ่งเป็นประจำจุดหน้าป้อมยาม ๑ อัตรากำลัง, ชั้น ๒ บริเวณทางเข้า - ออกในตัวอาคาร จำนวน ๒ อัตรากำลัง, และประจำทางเข้า - ออกลานจอดรถของข้าราชการตุลาการ จำนวน ๑ อัตรากำลัง และประจำการในเวลากลางคืน จำนวน ๑ อัตรากำลัง จึงต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๑ อัตรากำลัง เพื่อดูแลและควบคุมดูแลภาพในวงจรปิด	กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๔	ศาลแขวงสุรินทร์	ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรอัตรากำลังแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร	<p>กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการ จัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึง เหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เพื่อทำการรวบรวมส่ง มายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม พิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการ จัดสรร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑. ประจำอาคารที่ทำการ</p> <p>๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่ เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)</p> <p>๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของ ที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงาน ที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง หน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ ในปีงบประมาณต่อไป</p>
๑๕	ศาลจังหวัดรัตนบุรี	พื้นที่กว้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง	
๑๖	ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ	อาคารศาลภายในและภายนอกโดยรอบมีบริเวณกว้าง ประกอบกับมีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จำนวนมาก อีกทั้ง บริเวณบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการ ศาลยุติธรรมมีบริเวณกว้างไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จึงต้องการได้รับจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๔ จำนวน ๑๐ ศาล ศาลจังหวัดพล	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ คน ต้องการเพิ่ม จำนวน ๒ คน โดยเข้าเวรและประจำตามจุดต่าง ๆ ดังนี้ เข้าเวรเวลากลางคืน จำนวน ๒ คน เข้าเวรเวลากลางวันตรงประตูเข้า - ออก ๒ ด้าน ด้านละ ๑ คน รวม ๒ คน ประจำจุดตรงประตูตรวจอาวุธ จำนวน ๑ คน ประจำหน้าห้องพักผู้พิพากษา จำนวน ๑ คน และประจำอยู่บริเวณบ้านพัก จำนวน ๑ คน	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ ๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ ทำการรวบรวมส่ง
๒	ศาลจังหวัดนครพนม	เนื่องจากอาคารศาลมีจำนวน ๒ อาคาร แบ่งเป็นอาคาร ๒ ชั้น และอาคาร ๓ ชั้น ประตูเข้า - ออก ด้านหน้าและหลังศาล แต่จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มี ๖ คนเข้าเวรกลางวัน ๕ คน เข้าเวรกลางคืน ๑ คน ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง ต้องการเพิ่มอีกจำนวน ๓ คน ประจำจุดชั้น ๓ หน้าห้องผู้พิพากษา ๑ คน, ห้องควบคุม ๑ คน, ชั้น ๒ หน้าห้องพิจารณาคดี ๑ คน	
๓	ศาลจังหวัดบึงกาฬ	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ คน แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประสงค์ขอรับจัดสรรเพิ่มอีก ๒ คน เพื่อรักษาความปลอดภัยประจำบันไดขึ้นลงศาล และป้อมยามทางเข้าเพิ่มเติม	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔	ศาลจังหวัดมุกดาหาร	เดิมศาลจังหวัดมุกดาหารมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ ราย และต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๒ ราย โดยจุดที่ควรปฏิบัติงานมีจำนวน ๘ จุด	มายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ ๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น
๕	ศาลจังหวัดขอนแก่น	ปัจจุบันมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๑ คน ขอเพิ่ม จำนวน ๒ คน เนื่องจากศาลจังหวัดขอนแก่นใช้อาคารร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ทำให้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่ได้ไม่ทั่วถึง และเคยมีกรณี นักโทษหลบหนี	กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป
๖	ศาลจังหวัดสกลนคร	เดิม มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ คน ต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๒ คน ประจำอาคารที่พักอาศัย	
๗	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอปัจจุบันใช้ร่วมกับศาลจังหวัดหนองคาย	
๘	ศาลแขวงขอนแก่น	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๔ คน และมีความต้องการเพิ่มเติมจำนวน ๖ คนประจำจุดต่าง ๆ	
๙	ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์	เดิมมีจำนวน ๖ คน ต้องการเพิ่มจำนวน ๒ คน เพื่อประจำอาคารศาลด้านหลังและบริเวณทางเข้าออกประตูศาล	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำคำขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม สำหรับที่พัก ตามหนังสือศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ด่วนที่สุด ที่ ศย ๓๐๔.๐๐๒/๓๓๔๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม ในคราวประชุม ที่ ๘/๒๕๕๙ มีมติไม่พิจารณาจัดสรร ในปีงบประมาณนี้ ทั้งนี้ หากศาลมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรให้จัดทำคำขอเข้ามาใหม่อีกครั้งในปีงบประมาณถัดไป

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๐	ศาลจังหวัดมหาสารคาม	หน่วยงานต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ดังนี้ ๑. บริเวณบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒ คน ๒. ภายในบริเวณอาคารศาล บริเวณห้องผู้พิพากษา จำนวน ๓ ห้อง จำนวน ๓ คน ๓. บริเวณห้องส่วนคลัง	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ศาลจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำคำขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม สำหรับที่พัก ตามหนังสือศาลจังหวัดมหาสารคาม ที่ ศย ๓๐๔.๐๑๐/๙๒๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และที่ ศย ๓๐๔.๐๑๐/๙๙๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม ในคราวประชุม ที่ ๘/๒๕๕๙ มีมติไม่พิจารณาจัดสรรในงบประมาณนี้ ทั้งนี้ หากศาลมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรให้จัดทำคำขอเข้ามาใหม่อีกครั้งในงบประมาณถัดไป
๑	ภาค ๕ จำนวน ๑๑ ศาล ศาลแขวงเชียงใหม่	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑๑ คน ต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๔ คน ประจำประตูทางเข้า - ออก ทั้ง ๒ ด้านของอาคาร ด้านละ ๑ คน ประจำห้องควบคุมผู้ต้องหา จำนวน ๒ คน (ของศาลแขวงและศาลเยาวชน ศาลละ ๑ คน)	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๒	ศาลจังหวัดเทิง	เดิมมีอยู่จำนวน ๕ อัตรา ควรได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ อัตรา เพื่อประจำบ้านพักข้าราชการและบ้านพักข้าราชการตุลาการ เนื่องจากพื้นที่ศาลจังหวัดเทิงกว้างขวาง และบ้านพักข้าราชการอยู่บริเวณด้านหลัง ทำให้ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง	๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๓	ศาลจังหวัดฝาง	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของศาลจังหวัดฝาง เดิมมี ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๔ คน เข้าเวรกลางวัน จำนวน ๓ คน กลางคืน จำนวน ๑ คน ต้องการอัตรากำลัง เพิ่มอีก จำนวน ๒ คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำบริเวณหน้าห้อง พิจารณาคดี จำนวน ๑ คน และประจำทางเข้าอาคารเพิ่ม จำนวน ๑ คน	๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของ ที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงาน ที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง หน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ ในปีงบประมาณต่อไป
๔	ศาลจังหวัดพะเยา	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๖ คน ปฏิบัติงานเวลากลางคืนจำนวน ๑ คน ประจำจุดทางเข้า ประตูศาล จำนวน ๑ คน ประจำจุดทางเข้าอาคารศาล และควบคุมดูแลปีกซ้าย - ขวาของอาคารธุรการชั้นที่ ๑ จำนวน ๒ คน ประจำจุดหน้าห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จำนวน ๑ คน ประจำจุดหน้าห้องผู้พิพากษาจำนวน ๑ คน ต้องการเพิ่มอีกจำนวน ๔ คน เพื่อประจำจุดหน้า ห้องผู้ต้องขัง จำนวน ๑ คน ,ประจำจุดห้องพิจารณาคดี ฝั่งปีกซ้ายอาคาร จำนวน ๑ คน ประจำจุดห้องพิจารณาคดีฝั่งปีกขวาของอาคาร จำนวน ๑ คน ประจำจุดบ้านพัก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล บ้านพักผู้พิพากษาและอาคารชุด พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๑ คน	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๕	ศาลจังหวัดแพร่	เดิมมีอยู่จำนวน ๖ อัตรา ต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๒ อัตรา เพื่อให้ประจำอยู่ที่ ๑ และ ๒ ของอาคารด้านหน้า หลังจากมีการปรับปรุงอาคารเรียบร้อยแล้วอาคารจะถูกใช้ปฏิบัติงาน ครบทั้ง ๒ อาคาร เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๖	ศาลจังหวัดแม่สะเรียง	เนื่องจากบริเวณที่ทำการมีพื้นที่กว้างขวาง ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ คน โดยแยกเป็นเวรรักษาการณ์กลางวัน จำนวน ๓ คน กลางคืน จำนวน ๑ คน ทำให้การรักษาความปลอดภัยอาคารศาลและบริเวณ โดยรอบอาคารศาลไม่ทั่วถึง	๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น
๗	ศาลจังหวัดลำพูน	เนื่องจากศาลจังหวัดลำพูนได้ย้ายที่ทำการใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ ประกอบด้วยอาคารที่ทำการศาล บ้านพักตุลาการจำนวน ๘ หลัง บ้านพักผู้อำนวยการฯ จำนวน ๑ หลัง และอาคารที่พักอาศัยข้าราชการ จำนวน ๓ หลัง ๓๖ หน่วย ทำให้การดูแลอาคารสถานที่ และบริเวณโดยรอบไม่เพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ขอรับการจัดสรร เพิ่มเติมจำนวน ๓ คน เพื่อประจำจุดชั้น ๑ ห้องควบคุมผู้ต้องหาบริเวณ ชั้น ๒ และบริเวณชั้น ๔	กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป
๘	ศาลจังหวัดฮอด	ปัจจุบันศาลจังหวัดฮอดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ คน มีความประสงค์ต้องการเพิ่มอีก ๓ คน รวม ๘ คน	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๙	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๓ คน ต้องการเพิ่ม ๒ คน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศาลฯ จะเปิดอาคารที่ทำการศาลใหม่	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๕ ทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๑๐	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๓ คน เป็นเวรฯ กลางคืน ๑ คน อยู่หน้าประตูเข้า - ออก ๑ คน และหน้าห้องพักผู้พิพากษา ๑ คน ต้องการเพิ่มอีกจำนวน ๒ คน สำหรับประจำจุด ณ ป้อมยามประตูด้านหน้าศาล และลานจอดรถและห้องควบคุมตัวจำเลย	๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น
๑๑	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน	ปัจจุบันมีอัตรากำลังจำนวน ๓ คน โดยต้องการได้รับจัดสรรเพิ่มอีก จำนวน ๒ คน	๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๖ จำนวน ๗ ศาล ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัด อุตรดิตถ์	เดิมมี รปภ. อยู่ ๓ คน ต้องการเพิ่มอีก ๑ คน ประจำจุด ทางเข้าด้านหน้าอาคารศาล เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยประจำจุดดังกล่าวในเวลา ๘.๓๐ นาฬิกา จะต้องไปประจำจุดชั้น ๒ ของอาคารศาลเพื่อดูแลบริเวณ ห้องพิจารณาคดี ห้องพักผู้พิพากษาและห้องพัก ผู้พิพากษาสมทบ	<p>กรณีขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมพร้อมทั้งระบุถึงเหตุผล และความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ทำการรวบรวมส่งมายัง สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑. ประจำอาคารที่ทำการ</p> <p>๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่ เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)</p> <p>๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของ ที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงาน ที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง หน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ ในปีงบประมาณต่อไป</p>
๒	ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัด เพชรบูรณ์	ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายนอกอาคาร ในจุด ลับตา เช่น ที่จอดรถของเจ้าหน้าที่ และหมู่บ้านผู้พิพากษา เป็นต้น	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๓	ศาลจังหวัดพิษณุโลก	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๗ คน ไม่เพียงพอในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ทำการก่อสร้างใหม่เป็นลักษณะอาคาร ๕ ชั้นจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จำนวน ๘ คน เพื่อใช้ประจำจุดของอาคารศาลาหลังใหม่	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่ากรณีขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
๔	ศาลจังหวัดสวรรคโลก	เดิมมี รปภ. จำนวน ๔ คน (ประจำจุด จำนวน ๓ คน/กลางคืน จำนวน ๑ คน ต้องการเพิ่มกลางวัน จำนวน ๑ คน กลางคืน จำนวน ๑ คน) ประจำจุดป้อมยามด้านหน้าศาลเนื่องจากเวลากลางคืนมี รปภ. จำนวน ๑ คน ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่ากรณีขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ศาลจังหวัดสวรรคโลก ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
๕	ศาลจังหวัดพิจิตร	หน่วยงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ คน ประจำที่อาคารศาล จำนวน ๔ คน แบ่งเป็นภาคกลางวัน จำนวน ๓ คน ภาคกลางคืน จำนวน ๑ คน และประจำที่อาคารศาลหลังเก่า จำนวน ๒ คน แบ่งเป็นภาคกลางวัน ๑ คน และกลางคืน จำนวน ๑ คน ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดประตูทางเข้าอาคารศาล จำนวน ๑ คน บริเวณประตูทางขึ้นอาคารศาลหนึ่งคนและประจำที่จุดบริเวณหน้าอาคาร จำนวน ๑ คน ซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่ากรณีขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ศาลจังหวัดพิจิตร (อาคารเดิม) ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๖	ศาลจังหวัดพิษณุโลก	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๗ คน ไม่เพียงพอในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้ทำการก่อสร้างใหม่เป็นลักษณะ อาคาร ๕ ชั้นจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จำนวน ๘ คน เพื่อใช้ประจำจุดของ อาคารศาลฯหลังใหม่	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่ากรณีขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
๗	ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ คน ต้องการเพิ่ม จำนวน ๔ คน ประจำห้องพิจารณาคดี	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่ากรณีขอรับจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
๑	ภาค ๗ จำนวน ๑๐ ศาล ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัด นครปฐม	เดิมมีจำนวน ๔ คน ต้องการเพิ่มเติมอีก ๒ คน ไว้ประจำ บริเวณหน้าห้องทำงานผู้พิพากษาชั้น ๓ และหน้าห้อง พิจารณาคดีชั้น ๒	กรณีศาลประสงค์ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้ง ระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค ๗ ทำการรวบรวม ส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสม ต่อไป ทั้งนี้ กรณีขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการ จัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมพร้อมทั้งระบุถึง เหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค ๖ แล้วทำการ รวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความ จำเป็นต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๒	ศาลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา ขอเพิ่มจำนวน ๓ อัตรา เป็นชาย ๒ อัตรา และหญิง ๑ อัตรา เพื่อประจำจุดบริเวณห้องพัก ผู้พิพากษา บริเวณห้องพิจารณาคดี (ศูนย์สมานฉันท์และ สันติวิธี) และบริเวณห้องคุมขัง	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๓	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด ๕ คน (กลางวัน ๓ คน กลางคืน ๒ คน) ต้องการเพิ่ม จำนวน ๓ คน เป็นกลางวัน จำนวน ๕ คน กลางคืน จำนวน ๓ คน เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินควรเพิ่ม จนท. รักษาความปลอดภัยอีก จำนวน ๓ คน เป็นทั้งสิ้น จำนวน ๘ คน เพื่อปฏิบัติงานกลางวัน ๕ คน(อาคารศาลชั้นละ ๑ คน ประตูทางออก ๑ คน อาคารชุดและบริเวณรอบอาคารศาล ๑ คน) กลางคืน ๓ คน (ประตูเข้า-ออก ๑ คน อาคารศาล ๑ คน อาคารชุด ๑ คน)	<p>๑. ประจําอาคารที่ทำการ</p> <p>๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>๒. ประจําอาคารที่พักประจําตำแหน่ง (ถ้ามี)</p> <p>๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป</p>
๔	ศาลจังหวัดหัวหิน	<p>๑. เดิมมี จำนวน ๘ คน ต้องการเพิ่มเติมจำนวน ๓ คน เพื่อประจําจุดบริเวณชั้น ๒ - บริเวณทางเดินไปห้องพิจารณาคดี จำนวน ๑ คน - บริเวณประตูทางเข้าห้องพักผู้พิพากษา จำนวน ๑ คน - บริเวณด้านหลังตัวอาคารศาล จำนวน ๑ คน ซึ่งมีห้องควบคุมนักโทษเพื่อเป็นการเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย</p> <p>๒. บริเวณอาคารศาลกับอาคารชุดพักอาศัยโรงอาหารและโรงจอดรถหลังศาลไม่มีรั้วกัน และไม่มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปควบคุมบริเวณดังกล่าว - ประจําจุดในตอนกลางคืน จำนวน ๒ คน บริเวณประตูรั้วทางเข้าศาล จำนวน ๑ คน อาคารชุดพักอาศัย จำนวน ๑ คน</p>	

สำนักรักษาความปลอดภัย

สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๕	ศาลจังหวัดเพชรบุรี	ปัจจุบันมี จำนวน ๖ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางวัน จำนวน ๕ คน เวลากลางคืน จำนวน ๑ คน บริเวณช่องทางเข้าออกรอบอาคารศาลมี ๒ จุด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ คน บริเวณหน้าห้องพิจารณาคดี จำนวน ๑ จุด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน บริเวณหน้าห้องธุรการ จำนวน ๑ จุด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน บริเวณช่องทางเข้าออกของอาคาร จำนวน ๑ จุด มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๑ คน มีความต้องการเพิ่มจำนวน ๒ คน บริเวณหน้าห้องทำงาน ผู้พิพากษา ๑ จุด จำนวน ๑ คน บริเวณห้องคุมขัง ๑ จุด จำนวน ๑ คน	<p>กรณีศาลประสงค์ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ แล้วทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กรณีขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ แล้วทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑. ประจำอาคารที่ทำการ</p> <p>๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)</p> <p>๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป</p>
๖	ศาลจังหวัดราชบุรี	ปัจจุบันมีจำนวน ๖ คน ขอเพิ่มเติมจำนวน ๓ คน	
๗	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม	เนื่องจากพื้นที่ของศาลมีบริเวณกว้างขวางและอยู่ใกล้กับบ้านพักข้าราชการและอาคารชุดแต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผลัด ๑๒ ชั่วโมง ๗ วัน จำนวน ๑ คน เท่านั้น	
๘	ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี	๑. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำจุดหน้าห้องไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ ๒. บริเวณหน้าห้องพิจารณาคดีมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงคนเดียวที่ให้ความดูแลไม่ทั่วถึง จำเป็นต้องเพิ่มอีก จำนวน ๑ คน	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๙	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี	๑. เนื่องจากอาคารที่ทำการศาลมีประตูเข้าออก ๒ ทางซึ่งด้านหน้าจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแล สแกนอาวุธ ส่วนด้านข้างไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแล ต้องปิดไว้ ทำให้พื้นที่บริการไม่สะดวก ต้องการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ คน	<p>กรณีศาลประสงค์ขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค ๗ แล้วทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ กรณีขออัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค ๖ แล้วทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความจำเป็นต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑. ประจำอาคารที่ทำการ</p> <p>๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)</p> <p>๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป</p>

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๐	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี	เดิมมีจำนวน ๓ คน ต้องการเพิ่มเติม จำนวน ๓ คน ประจำห้องผู้พิพากษา จำนวน ๑ คน ประตูทางเข้า จำนวน ๑ คน ประตูทางออก จำนวน ๑ คน เพราะอาคารศาลมีบริเวณกว้างและติดถนน ประชาชนสัญจรไปมาจำนวนมาก	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำคำขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม สำหรับอาคารที่ทำการ โดยคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม ในคราวประชุม ที่ ๘/๒๕๕๙ ได้จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จำนวน ๑ อัตรา เริ่มจัดจ้าง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑	ภาค ๘ จำนวน ๑๗ ศาล ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมี จำนวน ๖ อัตรา ต้องการได้รับจัดสรรเพิ่มอีก จำนวน ๔ อัตรา รวมเป็นจำนวน ๑๐ อัตรา เพื่อทำหน้าที่ประจำจุดภายในอาคาร ๖ อัตรา (ชั้นล่าง ๒ อัตรา, ชั้นบน ๒ อัตรา, ประตูทางเข้า ๒ อัตรา) บริเวณรอบอาคาร จำนวน ๓ อัตรา และปฏิบัติงานในเวลากลางคืน จำนวน ๑ อัตรา เนื่องจากปัจจุบันมีคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคดีอาญา ซึ่งเป็นคดีอุกฉกรรจ์ ทำให้ดูแลความปลอดภัยได้ไม่ทั่วถึง เกิดกรณีส่งสิ่งของต้องห้ามให้กับผู้ต้องหาหรือจำเลยภายในศาล	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ ๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่
๒	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ อัตรา บริเวณอาคารศาล ชั้น ๓ ต้องการขอเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ อัตรา	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๓	ศาลจังหวัดทุ่งสง	อาคารศาลจังหวัดทุ่งสง ได้รับการปรับปรุงต่อเติมทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น อัตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๗ อัตรา จึงไม่เพียงพอต้องการเพิ่มอีกจำนวน ๒ อัตรา ประจำจุดหน้าห้องพักผู้พิพากษา และหน้าห้องพิจารณาคดี	<p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป</p>
๔	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๓ อัตรา ต้องการเพิ่มอีก จำนวน ๑ อัตรา ประจำจุดทางเข้าออกอาคารศาล	
๕	ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี	เนื่องจากใช้อาคารร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล ทำให้ต้องใช้อัตรากำลังรักษาความปลอดภัยของศาลแขวงฯ ดูแลความเรียบร้อยของผู้มารายงานตัวคุมประพฤติ	
๖	ศาลจังหวัดเกาะสมุย	ต้องการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จำนวน ๒ อัตรา เพื่อดูแลบริเวณห้องทำงานผู้พิพากษา ชั้น ๔ และบริเวณบ้านพัก	
๗	ศาลจังหวัดไชยา	๑. เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๔ อัตรา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ภายในบริเวณศาล มี ๒ ชั้น ประจำจุดทางเข้าออก ๒. ประจำจุดทางเข้าออกในอาคาร ๒ อัตรา จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๘	ศาลจังหวัดกระบี่	ปัจจุบันมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมด จำนวน ๗ อัตรา ซึ่งไม่เพียงพอจึงขอเพิ่มอีกจำนวน ๑ อัตรา อยู่ประจำจุดหน้าห้องทำงานผู้พิพากษาเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่อันเป็นเขตหวงห้ามเด็ดขาด	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ แล้วทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ ๑. ประจำอาคารที่ทำการ
๙	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๔ อัตรา ปฏิบัติงานในเวลากลางวัน จำนวน ๓ อัตรา โดยประจำจุดบริเวณประตูทางเข้าอาคารศาล จำนวน ๑ อัตรา, ประตูทางเข้าด้านหลังลานจอดรถ จำนวน ๑ อัตรา, ชั้น ๒ บริเวณห้องพิจารณาคดี จำนวน ๑ อัตรา, ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน จำนวน ๑ อัตรา ต้องการเพิ่มเติมอีกจำนวน ๔ อัตรา ประจำจุดป้อมยามทางเข้า-ออก ๒ อัตรา, ประจำจุดชั้น ๓ บริเวณห้องพักผู้พิพากษา จำนวน ๑ อัตรา, ประจำจุดอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ จำนวน ๑ อัตรา	๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น
๑๐	ศาลจังหวัดชุมพร	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงานในเวลากลางวัน จำนวน ๕ อัตรา คือ ประจำบริเวณประตูเข้า-ออก จำนวน ๒ อัตรา, ประตูหน้าอาคาร (ชั้น ๒) ๒ อัตรา, บริเวณ (ชั้น ๓) จำนวน ๑ อัตรา ต้องการขอเพิ่มเพื่อประจำหน้าห้องผู้พิพากษา (ชั้น ๕) จำนวน ๑ อัตรา ประจำหน้าห้องผู้ต้องขัง จำนวน ๑ อัตรา (รวมเป็นจำนวน ๒ อัตรา)	กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป

สำนักรักษาความปลอดภัย

สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๑	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๓ อัตรา ประจำกลางวัน จำนวน ๒ อัตรา, ประจำกลางคืน จำนวน ๑ อัตรา อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงมีไม่เพียงพอต้องการเพิ่มเติมจำนวน ๔ อัตรา เพื่อประจำจุดดังนี้ ปฏิบัติงานชั้น ๒ จำนวน ๑ อัตรา, ดูแลห้องทำงานท่านผู้พิพากษาและห้องพิจารณาคดี, ดูแลป้อมยามทางเข้าบริเวณศาล ๑ อัตรา, ดูแลบริเวณรอบอาคาร ๑ อัตรา, ประจำกลางคืนเพิ่มอีก ๑ อัตรา	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการ จัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ แล้วทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการ จัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ ๑. ประจำอาคารที่ทำการ ๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป
๑๒	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงานในเวลากลางวัน ๒ อัตรา, ปฏิบัติงานในเวลา กลางคืน ๑ อัตรา ซึ่งมีไม่เพียงพอต้องการขอเพิ่มอีก จำนวน ๔ อัตรา เพื่อประจำจุดต่าง ๆ ดังนี้ ปฏิบัติงานชั้น ๒ จำนวน ๑ อัตรา, ดูแลห้องทำงานผู้พิพากษา, ห้องพิจารณาคดี, ดูแลป้อมยามทางเข้าบริเวณศาล ๑ อัตรา, ดูแลบริเวณรอบอาคาร ๑ อัตรา, ปฏิบัติงานในเวลา กลางคืน ๑ อัตรา เนื่องจากศาลได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคารศาล ทำให้มีบริเวณพื้นที่ใช้สอยมีจำนวนมากขึ้น จึงมีความต้องการเพิ่มเติม อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มอีก ๒ อัตรา	
๑๓	ศาลจังหวัดปากพนัง	ศาลจังหวัดปากพนัง ได้รับการขยายอาคารศาลเป็นบริเวณกว้างการรักษาความปลอดภัยไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน ๓ อัตรา ต้องการเพิ่มอีก ๒ อัตรา โดยให้ประจำจุดประตูด้านหลังศาลและบริเวณทางเข้าห้องทำงานผู้พิพากษา	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๔	ศาลจังหวัดพังงา	มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ อัตรา ต้องการเพิ่มอีกจำนวน ๒ อัตรา เพื่อประจำจุดประตูทางออกชั้นบน เนื่องจากศาลไม่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด จึงจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึงเหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ แล้วทำการรวบรวมส่งมายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการจัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ ๑. ประจำอาคารที่ทำการ
๑๕	ศาลจังหวัดตะกั่วป่า	ศาลได้ทำการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ๒ อาคาร ตึกใหม่มี ๔ ชั้น ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๕ อัตรา ปฏิบัติงานในเวลากลางวัน จำนวน ๑ อัตรา ประจำป้อมยามทางเข้า ๑ อัตรา, ประจำทางเข้าอาคารเครื่องตรวจอาวุธ จำนวน ๑ อัตรา ประจำชั้น ๑ - ๒ จำนวน ๑ อัตรา, ประจำชั้น ๓-๔ จำนวน ๑ อัตรา	๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น ๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม ๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่
๑๖	ศาลจังหวัดภูเก็ต	เห็นควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๐ อัตรา เนื่องจากศาลมีปริมาณคดีเป็นจำนวนมาก และมีผู้มาติดต่อราชการเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ คน/อัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ จึงไม่เพียงพอในการดูแลรักษาความปลอดภัยในแต่ละวัน	๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงานที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ในปีงบประมาณต่อไป
๑๗	ศาลจังหวัดระนอง	เดิมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีจำนวน ๖ อัตรา ต้องการเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒ อัตรา เพื่อประจำชั้น ๒ ซึ่งเป็นห้องพิจารณาพิพากษาคดี	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๙ จำนวน ๖ ศาล ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดตรัง	ต้องการขออัตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม จำนวน ๑ อัตรา	<p>กรณีต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่ม ให้ศาลดำเนินการขอรับการ จัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยส่งแบบขอรับการ จัดสรรเพิ่มเติม พร้อมทั้งระบุถึง เหตุผลความจำเป็นอย่างชัดเจนไปยังสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ แล้วทำการรวบรวมส่ง มายังสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้ตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ให้ศาลดำเนินการขอรับการ จัดสรรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้</p> <p>๑. ประจำอาคารที่ทำการ</p> <p>๑.๑ จำนวน รปภ.เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๑.๒ จำนวน รปภ.ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่ พร้อมเหตุผลความจำเป็น</p> <p>๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่ทำการ เช่น ที่ตั้ง สภาพพื้นที่โดยรอบที่ตั้ง พื้นที่ของที่ตั้ง พื้นที่ เฉพาะอาคาร จำนวนอาคาร จำนวนชั้นของอาคาร หน่วยงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>๒. ประจำอาคารที่พักประจำตำแหน่ง (ถ้ามี)</p> <p>๒.๑ จำนวน รปภ. เดิม และ จุดปฏิบัติงานเดิม</p> <p>๒.๒ จำนวน รปภ. ที่ขอเพิ่มเติม และ จุดปฏิบัติงานใหม่</p> <p>๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารที่พักฯ เช่น ระยะทางจากอาคารที่ทำการ จำนวนที่ตั้ง พื้นที่ของ ที่ตั้ง จำนวนอาคารชุด/บ้านพัก จำนวนชั้นของอาคารชุด หน่วยงานที่บริหารจัดการ หน่วยงาน ที่พักอาศัยร่วมกัน เป็นต้น</p> <p>กรณีที่หน่วยงานได้รับการพิจารณาหรือไม่อย่างไร จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยัง หน่วยงานนั้น ทั้งนี้หากไม่ได้รับการพิจารณา หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำคำขอได้ ในปีงบประมาณต่อไป</p>
๒	ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดพัทลุง	อัตราเดิม จำนวน ๔ อัตรา ขอเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา (ผู้หญิง) ประจำจุดหน้า ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ห้องพักผู้พิพากษสมทบ	
๓	ศาลจังหวัดปัตตานี	ขอเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	
๔	ศาลจังหวัดสตูล	เดิมมี รปภ. จำนวน ๙ อัตรา ต้องการขอเพิ่ม จำนวน ๕ อัตรา ประจำห้องควบคุมผู้ต้องหาห้องใกล้เคียง ห้องสมานฉันท์ฯ ประจำชั้น ๒ ห้องพิจารณาคดี และ ประจำชั้น ๓ ห้องพักผู้พิพากษา	
๕	ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัด นราธิวาส	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอ	
๖	ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสตูล	เดิมมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๔ คน ต้องการเพิ่มเติม จำนวน ๑ คน ประจำบริเวณหน้าห้อง พิจารณา	

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๒.๓.๒ ปัญหาด้านครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยชำรุด/ไม่เพียงพอ/ขอรับการจัดสรรเพิ่ม			
๑	ภาค ๑ จำนวน ๔ ศาล ศาลแขวงพระนครเหนือ	หน่วยงานไม่มีกล้องวงจรปิด ทำให้ระบบรักษาความปลอดภัยไม่ครอบคลุม หากมีเหตุหรือสิ่งผิดปกติ จะไม่สามารถแก้ไขได้ทันและไม่สามารถตรวจสอบได้	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ระบบโทรทัศน์วงจรปิดศาลแขวงพระนครเหนือ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ระบบ ๖๔ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
๒	ศาลแขวงพระนครใต้	ไม่มีกล้องวงจรปิด ประตุตรวจอาวุธ เต็มเสื่อมสภาพ	หน่วยงานสามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรตามแบบของสำนักงานแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ เพื่อดำเนินการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป
๓	ศาลจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	กล้องวงจรปิด สภาพเก่าไม่ทันสมัย ขอรับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับจัดสรร	
๔	ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	ไม่มีกล้องวงจรปิดในบริเวณห้องควบคุมผู้ต้องหา	
๕	ศาลจังหวัดอ่างทอง	กล้องวงจรปิด มีไม่เพียงพอ	
๖	ศาลแขวงธนบุรี	กล้องวงจรปิดไม่มี อยู่ระหว่างรอจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรม และประตุตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบเดินผ่านชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้	
			๑. ระบบโทรทัศน์วงจรปิดได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ระบบ ๑๖ กล้อง ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ๒. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตุตรวจอาวุธแบบประตูไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในค่าของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๗	ศาลจังหวัดพระโขนง	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และวิทยุสื่อสารชำรุด	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศาลจังหวัดพระโขนง ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ระบบ ๔๘ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย (วิทยุสื่อสาร) สำนักรักษาความปลอดภัยรวบรวมคำขอรับจัดสรรเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อเสนอคำของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๘	ศาลแขวงปทุมวัน	หน่วยงานไม่มีกล้องวงจรปิด	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิดหน่วยงานได้รับอนุมัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๙	ศาลจังหวัดชัยนาท	มีความประสงค์ขอรับจัดสรรกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศาลจังหวัดชัยนาท ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๑๖ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง	หน่วยงานไม่มีอุปกรณ์หรือระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้อง วงจรปิด หรือประตูตรวจอาวุธ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรม	สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
๑๑	ศาลจังหวัดปทุมธานี	ไม่มีกล้องวงจรปิด และประตูตรวจอาวุธ	๑. สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศาลจังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง เรียบร้อยแล้ว ๒. รายการประตูตรวจอาวุธ สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ในงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๒	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี	หน่วยงานมีกล้องวงจรปิด ประตุตรวจอาวุธ (อาคารศาลหลังเก่า) ส่วนอาคารหลังใหม่ยังไม่มีประตุตรวจอาวุธ	รายการประตุตรวจอาวุธ สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ในงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว
๑๓	ศาลจังหวัดธัญบุรี	๑. กล้องวงจรปิดของศาล ปัจจุบันใช้งานไม่ได้ และได้รับการจัดสรรใหม่แล้วแต่อยู่ระหว่างการดำเนินการประกวดราคาของสำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม ๒. ขาดอุปกรณ์ตรวจวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถยนต์ ๓. มีเครื่องวิทยุสื่อสารชำรุดไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์	๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อยู่ระหว่างการดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๒. อุปกรณ์ตรวจวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถยนต์แบบกระจกสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ตรวจรถยนต์เข้าพื้นที่ สามารถประสานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาฯ ให้นำมาตรวจตราได้ ๓. เครื่องวิทยุสื่อสารสำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ให้แล้ว
๑๔	ศาลจังหวัดนนทบุรี	ไม่มีกล้องวงจรปิดสำหรับภายนอกอาคารศาล	รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ในงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว
๑๕	ศาลจังหวัดสมุทรปราการ	หน่วยงานไม่มีกล้องวงจรปิด	รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ในงบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง
๑๖	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ	ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยมีไม่เพียงพอ ได้แก่ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องตรวจสอบอาวุธแบบเดินผ่าน เครื่องตรวจสอบอาวุธแบบมือถือ	๑. สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศาลจังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ระบบ ๑๖ กล้อง ๒. รายการประตุตรวจอาวุธ สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ในงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว

สำนักรักษาความปลอดภัย
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๒ จำนวน ๙ ศาล ศาลอุทธรณ์ภาค ๒	๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชำรุด อุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๕ ปี ต้องการอุปกรณ์ทดแทนของเดิม ๒. ระบบแจ้งเตือนสัญญาณเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงปิดการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด	๑. ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๖๔ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดสำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป ๒. ระบบแจ้งเตือนสัญญาณเพลิงไหม้ หากศาลประสงค์ขอทดแทน สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ ไม่รวมระบบดับเพลิงที่เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงเพราะจะอยู่ในส่วนของสัญญาจ้างเหมา
๒	ศาลแรงงานภาค ๒ (ชลบุรี)	ใช้อาคารร่วมกับศาลแขวงชลบุรี ไม่มีกล้องวงจรปิด	ในส่วนของศาลแขวงชลบุรีได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัย กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรม จะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป
๓	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี	เครื่องตรวจอาวุธทางเข้าศาลพบปัญหาเสียบ่อย ไม่สามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรเครื่องใหม่	รายการประตูตรวจอาวุธ สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในค่าของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ในงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔	ศาลจังหวัดจันทบุรี	<p>๑. กล้องวงจรปิดมีอายุการใช้งานนานเกินกว่า ๑๕ ปี ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ และได้จำหน่ายครุภัณฑ์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖</p> <p>๒. ประตูตรวจอาวุธมีอายุการใช้งานนานเกินกว่า ๑๕ ปี ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ และได้จำหน่ายครุภัณฑ์แล้วเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖</p>	<p>๑. ศาลจังหวัดจันทบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๒๕ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัย ศาลยุติธรรมกำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดสำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้วสำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป</p> <p>๒. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>
๕	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด	ใช้อาคารหลังเก่าของศาลจังหวัดตราดเป็นที่ทำการ จึงไม่มีอุปกรณ์หรือระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ประตูตรวจอาวุธ และสัญญาณเตือนภัย มีเพียงวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ วิทยุสื่อสารมือถือ เครื่องตรวจอาวุธขนาดเล็ก กุญแจมือ อาวุธประเภทกระบอง ไฟฉาย เสื้อกันฝน เครื่องปฐมพยาบาล ถึงดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง	<p>๑. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๑๑ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัย ศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป</p> <p>๒. ประตูตรวจอาวุธและสัญญาณเตือนภัย หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรรสามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด</p>
๖	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง	๑. ประตูตรวจอาวุธชำรุด ซ่อมไม่ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐	๑. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตูตรวจอาวุธไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

สำนักรักษาความปลอดภัย
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
		<p>๒. ระบบสัญญาณเตือนภัยชำรุดอยู่ระหว่างของบจัดซื้อ</p> <p>๓. ระบบกล้องวงจรปิดที่มาพร้อมประตูตรวจอาวุธชำรุดและไม่มีกล้องวงจรปิดภายในห้องทำงาน ทั้งนี้ ได้จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร</p>	<p>๒. ได้รับเอกสารแจ้งจากศาลแล้ว (ตุลาคม ๒๕๕๘) อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอรับจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๓. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยัง สำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง</p>
๗	ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชำรุด	<p>๑. ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ๑๖ กล้อง จำนวน ๑ ระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งานซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป</p> <p>๒. สำนักปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อรักษาความจัดซื้อวิทยุมือถือไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>
๘	ศาลจังหวัดปราจีนบุรี	๑. เครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู)	๑. สำนักรักษาความปลอดภัยแจ้งว่า เครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบอนุมัติการขอรับจัดสรรเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ซึ่งรวมรายการของศาลจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑ ประตู ไว้แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
		๒. ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลางจรปิด ๑๖ กล้อง ๑ ระบบ	<p>๒. ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อจัดซื้อระบบระบบ กล้องโทรศัพท์วงจรปิด ๑๖ กล้อง จำนวน ๑ ระบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา วางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้อง วงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป</p> <p>๓. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ วิฑูมือถือ ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p> <p>๔. ศาลจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๗/๕๙ สำหรับจัดซื้อ เครื่องตรวจอาวุธ (แบบมือถือ) กรณีทดแทน จำนวน ๒ เครื่อง</p>
๙	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี	วิฑูมือถือสารขาด และไม่มีอุปกรณ์ตรวจใต้ท้องรถยนต์	<p>๑. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ วิฑูมือถือและที่ตรวจใต้ท้องรถ (แบบ CCTV) สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ปราจีนบุรี ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ ในคำขอปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p> <p>๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓๗/๕๙ สำหรับจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธ (แบบมือถือ) กรณีทดแทน จำนวน ๒ เครื่อง</p>

สำนักรักษาความปลอดภัย
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๓ จำนวน ๑๗ ศาล ศาลจังหวัดนครราชสีมา	๑. ประตุตรวจอาวุธ ๒. กล้องวงจรปิด	ศาลสามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรตามแบบของสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ เพื่อดำเนินการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป จากการตรวจสอบ สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ได้ดำเนินการตั้งคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและพ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ ศาลจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับการจัดสรรเครื่องตรวจอาวุธ (แบบเดินผ่าน) และวิทยุมือถือ แล้ว
๒	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา	ศาลได้จัดทำแบบสรุปรายการและวงเงินคำขอมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อขอรับการจัดสรรประตุตรวจอาวุธ แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร ตามหนังสือ ที่ ศย ๓๐๓.๐๐๗/๔๐๐๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗	สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่แจ้งว่า ได้จัดทำคำขอตังงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอรับการจัดสรรประตุตรวจอาวุธและเครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ
๓	ศาลจังหวัดบัวใหญ่	ประตุตรวจอาวุธเสีย และไม่มีกล้องวงจรปิด ทำให้ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง	๑. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตุตรวจอาวุธไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอมงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ๒. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยูติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔	ศาลจังหวัดชัยภูมิ	๑. ประตูดตรวจอาวุธชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ (ได้รับการจัดสรรเมื่อปี ๒๕๕๑ ใช้งานมาเป็นระยะเวลา ๑๗ ปี) ๒. ต้องการกล้องวงจรปิดติดตั้งในจุดเสี่ยง	๑. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตูดตรวจอาวุธไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ๒. ได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป
๕	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ	กล้องวงจรปิด ได้ทำเรื่องขอไปที่สำนักงานศาลยุติธรรมแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ระบบ ๑๖ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดสำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศ เพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป
๖	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์	ไม่มีอุปกรณ์กล้องวงจรปิด ไม่สามารถตรวจดูได้ว่ามีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาหลบหนีการดำเนินการพิจารณาคดี หรือมีการขโมยสิ่งของ หรือมีการทำร้ายร่างกายหรือก่อเหตุร้ายภายในบริเวณศาลได้ เนื่องจากไม่มีกล้องบันทึกภาพไว้หากมีเหตุร้ายเกิดขึ้น	สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติมและงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จำนวน ๑ ระบบ ๒๕ กล้อง
๗	ศาลจังหวัดนางรอง	กล้องวงจรปิดมีอายุการใช้งานนาน ไม่มีม้วนวีดีโอที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลและบริษัทได้เลิกทำการผลิตแล้ว	สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ ในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จำนวน ๑ ระบบ ๒๕ กล้อง

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๘	ศาลจังหวัดโยธธ	เนื่องจากกล้องวงจรปิดที่มีอยู่มีเพียงในส่วนของอาคารหลังใหม่ที่ได้รับการต่อเติม ไม่ครอบคลุมอาคารหลังเดิม ซึ่งเป็นทางเข้า - ออกอาคารศาล ไม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้	สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จำนวน ๑ ระบบ ๑๖ กล้อง
๙	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดโยธธ	กล้องวงจรปิด และเครื่องตรวจอาวุธด้วยมือ ยังไม่ได้รับการจัดสรร	๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรรทดแทน สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด โดยระบุความต้องการจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทั้งจัดทำแผนผังการติดตั้งเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ ๒. เครื่องตรวจอาวุธด้วยมือ (เครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ) หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด ทั้งนี้ รายการเครื่องตรวจอาวุธแบบประตู สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
๑๐	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ	๑. ต้องการกล้องวงจรปิด ๒. ต้องการประตูตรวจอาวุธ	๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ระบบ ๑๙ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป

สำนักรักษาความปลอดภัย
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			๒. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อประตูตรวจอาวุธแบบประตูไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
๑๑	ศาลจังหวัดกันทรลักษ์	๑. กล้องวงจรปิด จัดทำคำของบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร ๒. ประตูตรวจอาวุธใช้งานไม่ได้ (สำนักรักษาความปลอดภัยได้จัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ประตู	๑. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงาน และงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จำนวน ๑ ระบบ ๓๔ กล้อง ๒. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตูตรวจอาวุธแบบประตูไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
๑๒	ศาลแขวงสุรินทร์	๑. ไม่มีระบบกล้องวงจรปิด ติดตั้งบริเวณโดยรอบอาคารศาลและบ้านพักตุลาการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร) ๒. วิทยุสื่อสาร	๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป ๒. วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ สำนักรักษาความปลอดภัย ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ขอใหม่ ๖ เครื่อง ทดแทน ๔ เครื่อง

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๓	ศาลจังหวัดรัตนบุรี	ประตูตรวจอาวุธชำรุดรอการจัดสรรใหม่	สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อประตูตรวจอาวุธแบบประตูไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
๑๔	ศาลจังหวัดอำนาจเจริญ	ไม่มีกล่องวงจรปิด อีกทั้งประตูตรวจอาวุธก็มีอายุการใช้งานมานาน	๑. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง ๒. ประตูตรวจอาวุธ หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรรสามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด
๑๕	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ	ยังไม่มีกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๑๖ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัย กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล่องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล่องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป
๑๖	ศาลจังหวัดอุบลราชธานี	ยังไม่มีกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับจัดซื้อระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัย กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล่องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล่องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๗	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี	<p>๑. กล้องวงจรปิด มีจำนวน ๑ จุด ไม่ครอบคลุมบริเวณการรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารศาล จำเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด</p> <p>๒. ประตูตรวจอาวุธไม่สามารถซ่อมแซมได้ อยู่ระหว่างขอรับการจัดสรรทดแทน</p> <p>๓. ระบบสัญญาณเตือนภัย</p>	<p>๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงาน และงบประมาณ พร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด โดยระบุความต้องการจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทั้งจัดทำแผนผังการติดตั้งเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ</p> <p>๒. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตูตรวจอาวุธแบบประตู ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p> <p>๓. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบสัญญาณเตือนภัย ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว</p>
๑	ภาค ๔ จำนวน ๑๗ ศาล ศาลจังหวัดพล	<p>๑. ปัจจุบันประตูตรวจอาวุธชำรุดใช้งานไม่ได้</p> <p>๒. กล้องวงจรปิดชำรุดใช้งานไม่ได้ และได้มีการขอรับจัดสรรงบประมาณแล้ว ยังไม่ได้รับการพิจารณา</p>	<p>๑. เครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบอนุมัติการขอรับจัดสรรเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ซึ่งรวมรายการของศาลจังหวัดพล จำนวน ๑ ประตู ไว้แล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. สำนักรักษาความปลอดภัย ได้จัดทำคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับศาลจังหวัดพล</p>

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๒	ศาลจังหวัดนครพนม	<p>๑. มี ๒ อาคาร มีระบบกล้องวงจรปิดเฉพาะอาคาร ๓ ชั้น ต้องการกล้องวงจรปิดเพิ่มอีกในอาคาร ๒ ชั้น</p> <p>๒. ประตุตรวจอาวุธชำรุด ใช้การไม่ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้องการประตุตรวจอาวุธใหม่ทดแทนเครื่องเดิม ๑ เครื่อง และต้องการประตุตรวจอาวุธเพิ่มอีก ๑ เครื่อง เนื่องจากอาคารศาลมี ๒ อาคาร (ด้านหน้าและด้านหลัง)</p>	<p>๑. สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ สำหรับจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๓๒ ระบบ ๑ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมนศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ซึ่งรวมรายการเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตุ) ของศาลจังหวัดนครพนมไว้ด้วยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง</p>
๓	ศาลจังหวัดบึงกาฬ	<p>เนื่องจากประตุตรวจอาวุธและเครื่องมือตรวจอาวุธมีสภาพเก่าใช้งานมานานซ่อมแซมมาหลายครั้งมีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่าเห็นควรได้รับการจัดสรรใหม่ทดแทน</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมนศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ซึ่งรวมรายการเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตุ) ของศาลจังหวัดบึงกาฬไว้ด้วยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเครื่องมือตรวจอาวุธแบบมือถือสามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรตามแบบของสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักรักษาความปลอดภัย และสถานที่เพื่อดำเนินการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป ตรวจสอบแล้วศาลจังหวัดบึงกาฬยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำคำขอเข้ามายังสำนักงานศาลยุติธรรมแต่อย่างใด</p>
๔	ศาลจังหวัดมุกดาหาร	<p>๑. โทรทัศน์วงจรปิด</p> <p>๒. วิทยุสื่อสารมือถือ</p> <p>๓. เครื่องตรวจอาวุธชนิดประตุ</p> <p>๔. เครื่องดับเพลิง</p> <p>๕. สัญญาณเตือนภัยดับเพลิง</p> <p>๖. ไฟฉาย เสื้อกันฝน</p> <p>๗. อาวุธประเภทกระบอง</p> <p>๘. กุญแจมือ</p>	<p>สำนักรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบแล้ว</p> <p>๑. รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตุ) สัญญาณเตือนภัยดับเพลิง (รายการที่ ๑ , ๓, ๕) สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรตามแบบของสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักรักษาความปลอดภัย เพื่อดำเนินการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยไปยังสำนักแผนงาน และงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ศาลจังหวัดมุกดาหารไม่ได้จัดทำคำขอรับการจัดสรรประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เข้ามาแต่อย่างใด</p> <p>๒. อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย รายการไฟฉาย เสื้อกันฝน กุญแจมือ อาวุธประเภทกระบอง (รายการ ข้อ ๖ - ๘) องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้รับจ้างตาม</p>

สำนักรักษาความปลอดภัย
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			<p>สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>๓. สำหรับการการเครื่องดับเพลิงเป็นการจัดหาและบำรุงรักษาตามสัญญาการบริหารจัดการอาคาร</p> <p>๔. รายการวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ สำนักรักษาความปลอดภัยแจ้งว่า ได้ตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักแผนงานและงบประมาณ</p>
๕	ศาลจังหวัดเลย	ประตูตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน และระบบกล้องวงจรปิด มีอายุการใช้งาน ๑๒ ปีเศษ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	<p>๑. สำนักรักษาความปลอดภัยแจ้งว่า ได้ตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ระบบ ๒๖ กล้อง อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักแผนงานและงบประมาณ</p> <p>๒. ประตูตรวจอาวุธ สามารถทำหน้าที่ขอรับจัดสรรตามแบบของสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ เพื่อดำเนินการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป ตรวจสอบแล้วศาลจังหวัดเลยไม่ได้จัดทำคำขอขอรับการจัดสรรเข้ามา</p>
๖	ศาลจังหวัดสกลนคร	กล้องวงจรปิด ได้มาพร้อมอาคารต่อเติมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ปัจจุบันสภาพชำรุดซ่อมไม่คุ้มราคา	<p>สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ สำหรับจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔</p> <p>๒. อุปกรณ์ตรวจวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถยนต์แบบกระจกสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ตรวจรถยนต์เข้าพื้นที่ สามารถประสานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาฯ ให้นำมาตรวจตราได้</p> <p>๓. เครื่องวิทยุสื่อสารสำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ให้แล้ว</p>

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๗	ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน	๑. ไม่มีระบบกล้องวงจรปิด ๒. ประตุตรวจอาวุธ ครบกำหนดอายุการได้รับจัดสรรทดแทนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับจัดสรร	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ศาลจังหวัดสว่างแดนดินได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมนายศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ซึ่งรวมรายการเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ของศาลจังหวัดสว่างแดนดินไว้ด้วยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๘	ศาลจังหวัดหนองคาย	ไม่มีระบบกล้องวงจรปิด	สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๙	ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู	๑. ระบบประตุตรวจอาวุธ ๒. ระบบกล้องวงจรปิด	๑. สำหรับรายการประตุตรวจอาวุธ สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรตามแบบของสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักรักษาความปลอดภัย และสถานที่เพื่อดำเนินการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป ๒. สำนักรักษาความปลอดภัยแจ้งว่า ได้ตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง
๑๐	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู	๑. เครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ ๒. วิทยุสื่อสารแบบมือถือ	๑. เครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ (การประชุมครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙) อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ ๒. สำนักรักษาความปลอดภัยแจ้งว่า ได้ตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อ วิทยุสื่อสาร ให้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักแผนงานและงบประมาณ
๑๑	ศาลแขวงอุดรธานี	ปัจจุบันประตุตรวจอาวุธไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากสัญญาณไฟไม่เตือน อยู่ระหว่างบริษัทตรวจเช็คและประเมินราคาซ่อม	หน่วยตรวจราชการได้สอบถามไปยังศาลแขวงอุดรธานี ได้รับแจ้งว่า ประตุตรวจอาวุธมีการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๒	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี	๑. ไม่มีประตูตรวจอาวุธ ๒. เครื่องรับส่งวิทยุมือถือแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพเร็ว	๑. สำหรับรายการเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบอนุมัติการขอรับจัดสรรเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ซึ่งรวมรายการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีจำนวน ๑ ประตู ไว้ด้วยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. กรณีแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์ เสาสัญญาณ หูฟัง คลิปหนีบ หน่วยงานสามารถจัดซื้อได้จากงบดำเนินการเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทได้
๑๓	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์	กุญแจมือ, วิทยุสื่อสาร, ไฟฉาย, กระบอง	อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย รายการไฟฉาย เสื่อกันฝน กุญแจมือ อาวุธประเภทกระบอง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๑๑ กล่าวถึง วัสดุอุปกรณ์เบื้องต้นสำหรับการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ (๑) โทรทัศน์วงจรปิด (๒) กล้องจับภาพ (๓) วิทยุสื่อสารมือถือ (๔) เครื่องตรวจอาวุธชนิดประตู (๕) เครื่องตรวจอาวุธขนาดเล็ก (๖) เครื่องดับเพลิง (๗) สัญญาณเตือนภัย (๘) สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ (๙) โตรศัพท์ภายนอกและภายใน (๑๐) เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า

สำนักรักษาความปลอดภัย

สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
			<p>(๑๑) บัตรสำหรับบุคคลและป้ายติดรถยนต์ (๑๒) ไฟฉาย เสื้อกันฝน (๑๓) อาวุธประเภทกระบอง (๑๔) กุญแจมือ (๑๕) อุปกรณ์ตรวจใต้ท้องรถ (๑๖) แลกกันเขต (๑๗) เครื่องปฐมพยาบาล</p> <p>ปัจจุบัน ครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดหาให้ทั่วประเทศ ได้แก่ ข้อ (๑) (๒) (๓) แบบเครื่องดำ (๔) (๕) (๗) (๘) (๑๐) (๑๕) แบบระบบคอมพิวเตอร์ ข้อ (๖) จะเป็นการบำรุงรักษาตามสัญญาบริหารจัดการอาคารฯ ข้อ (๙) (๑๑) (๑๖) (๑๗) ศาลสามารถดำเนินการจัดหาเองตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (พัสดุ) ข้อ (๑๒) (๑๓) (๑๔) หากศาลประสงค์จะมีไว้ใช้งานสำหรับบุคลากร นอกเหนือจาก ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศาลสามารถดำเนินการจัดหาเองตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (พัสดุ) และตามสัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติ ดังนี้ ๕.๑๑ จัดหาเครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามสัญญานี้ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของผู้รับจ้างเองผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องจัดหา เครื่องแบบ นกหวีด กระบอง ไฟฉาย ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามสัญญานี้ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ที่ไม่ได้ระบุในสัญญา เช่น เสื้อกันฝน กุญแจมือ วิทยุสื่อสาร มือถือ (เครื่องแดง) อุปกรณ์ตรวจใต้ท้องรถ (แบบกระจก) กรวยยาง เป็นต้น ศาลแต่ละแห่ง สามารถร้องขอโดยจัดทำเป็นหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การทหารผ่านศึกฯ (สำนักงานใหญ่/ภาค) เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษา ความปลอดภัยตามสัญญานี้ได้ ทั้งนี้ การใช้งาน การเก็บรักษา และการคืนอุปกรณ์ไปยังต้น สังกัดนั้น จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือสายตรวจในพื้นที่</p>

สำนักศึกษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๔	ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์	ไม่มีกล้องวงจรปิด ประตูตรวจอาวุธชำรุดใช้การไม่ได้	กล้องวงจรปิด ได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ซึ่งรวมรายการเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ไว้ด้วยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๕	ศาลจังหวัดมหาสารคาม	๑. ประตูตรวจอาวุธทางเข้าอาคารศาล และเครื่องตรวจอาวุธมือถือชำรุด ๒. กล้องวงจรปิดชำรุด ค่าซ่อมแซมสูง ยังไม่ทั่วถึงทั้งอาคารศาลฯและบริเวณรอบ ๆ อาคารศาลฯ	๑. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ซึ่งรวมรายการเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ของศาลจังหวัดมหาสารคาม ไว้ด้วยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๖	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม	ไม่มีระบบกล้องวงจรปิด	กล้องวงจรปิด สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรตามแบบของสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักศึกษาความปลอดภัย เพื่อดำเนินการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป สำนักศึกษาความปลอดภัย แจ้งว่า สำหรับกรณีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จึงเป็นปัญหาว่า หากติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้ว หากมีการก่อสร้างที่ทำการศาลแห่งใหม่จะต้องมีการรื้อถอนอุปกรณ์ ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์มีความชำรุดและอาจจะไม่สามารถนำไปใช้งานต่อไป

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๗	ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด	ไม่มีระบบกล้องวงจรปิด	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า กล้องวงจรปิดที่ศรั้งวงจรปิด ได้รับอนุมัติงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑	ภาค ๕ จำนวน ๗ ศาล ศาลแขวงเชียงใหม่	กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในจำนวน ๖๔ จุด กล้องเสีย ๓๖ จุด อยู่ระหว่างของงบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากราคาค่าซ่อมมีราคาสูงถึง ๒๐๕,๐๐๐ บาท	ศาลแขวงเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจัดสรรกล้องวงจรปิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๖ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากสามารถได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของกล้องวงจรปิดดังกล่าวแล้ว ศาลสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เอง
๒	ศาลจังหวัดเชียงราย	๑. ระบบกล้องวงจรปิด และสัญญาณเตือนภัยไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งได้จัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นประจำทุกปีก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๒. ศาลจังหวัดเชียงรายยังไม่มีระบบสัญญาณเตือนภัย	๑. ในการขอรับจัดสรรงบประมาณนอกจากจะเป็นหนังสือขอรับการจัดสรร พร้อมแบบตามที่สำคัญแผนงานและงบประมาณกำหนดมายังสำนักรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังจะต้องจัดทำแผนผังการติดตั้ง ระบุชนิดกล้องที่ต้องการใช้งานประกอบการขอรับจัดสรรด้วย เพื่อจะได้นำรายละเอียดดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ และส่งเรื่องไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ หากศาลไม่มีรายละเอียดดังกล่าว สำนักรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องให้ศาลดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนการทบทวนขอรับการจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยครั้งต่อไป ๒. สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการจัดทำคำขอของงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยให้แก่ ศาลจังหวัดเชียงราย อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา
๓	ศาลจังหวัดเชียงใหม่	๑. อยู่ระหว่างรอการจัดสรรกล้องวงจรปิดจากสำนักงานศาลยุติธรรมจำนวน ๓๒ ตัว ๒. ประตุตรวจจอาวุธทางด้านประตุหลังไม่มี และอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ	ศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุมัติจัดสรรกล้องวงจรปิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓๒ ตัว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔	ศาลจังหวัดแพร่	กล้องวงจรปิดที่มีอยู่นั้นได้ทำการติดตั้งมาพร้อมกับอาคารศาลเกิดความชำรุดเสียหายทั้งระบบไม่สามารถใช้งานได้ และอะไหล่ในท้องตลาดไม่มีจำหน่าย จึงไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้	ในการขอรับจัดสรรงบประมาณนอกจากจะทำเป็นหนังสือขอรับการจัดสรร พร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนดมายังสำนักรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังจะต้องจัดทำแผนผังการติดตั้งระบบชนิดกล้องที่ต้องการใช้งานประกอบการขอรับจัดสรรด้วย เพื่อจะได้นำรายละเอียดดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ และส่งเรื่องไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ หากศาลไม่มีรายละเอียดดังกล่าว สำนักรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องให้ศาลดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนการทบทวนขอรับการจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยครั้งต่อไป
๕	ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ไม่มีกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย	กล้องวงจรปิด สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณแล้ว จำนวน ๑ ระบบ ๑๓ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๖	ศาลจังหวัดลำปาง	กล้องวงจรปิดที่มีอยู่ ๔ จุด ไม่เพียงพอกับพื้นที่อาคาร จำนวน ๓ ชั้น ๒๒ บัลลังก์ พื้นที่โดยรอบ ๕๐ ไร่ ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรกล้องวงจรปิดเพิ่ม ให้แก่ศาลจังหวัดลำปาง	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ศาลจังหวัดลำปางได้อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ให้แก่ ศาลจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๗	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย	กล้องวงจรปิดชำรุด ขอรับการจัดสรรเพิ่มเติม	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายได้รับจัดสรรระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑ ระบบ (๓๒ กล้อง) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๖ จำนวน ๔ ศาล ศาลอุทธรณ์ภาค ๖	๑. กล้องวงจรปิดมีไม่เพียงพอ จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มบริเวณประตูทางเข้า - ออก ประกอบกับบริเวณใกล้เคียงไม่มีกล้องวงจรปิด หนังสือที่ ศย ๒๐๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ๒. วิทยุสื่อสาร ไม่เพียงพอเนื่องจากของเดิมชำรุด หนังสือที่ ศย ๒๐๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘	๑. ตามหนังสือฉบับดังกล่าวปรากฏการขอรับจัดสรรกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รายการวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ และเครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือ ซึ่งเป็นการพิจารณาสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และไม่ได้รับการอนุมัติ หากประสงค์ที่จะขอรับการจัดสรร/ทดแทน สามารถจัดทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ โดยระบุความต้องการจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทั้งจัดทำแผนผังการติดตั้งเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ ๒. รายการวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ในงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว
๒	ศาลจังหวัดสุโขทัย	กล้องวงจรปิด เครื่องตรวจอาวุธแบบประตูเดินผ่าน เครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ ชำรุด	๑. หน่วยงานได้รับจัดสรรกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๗ กล้อง พ.ศ. ๒๕๕๑ เครื่องตรวจอาวุธแบบประตูเดินผ่าน จำนวน ๒ ประตู พ.ศ. ๒๕๕๐ และเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ จำนวน ๗ อัน พ.ศ. ๒๕๓๘ ๒. กรณีวิทยุสื่อสารแบบมือถือ หน่วยงานได้รับจัดสรรวิทยุสื่อสาร จำนวน ๗ เครื่อง พ.ศ. ๒๕๕๑ หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรรกล้องวงจรปิดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย/ทดแทนสามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักงานอธิบดีภาค ๖ เพื่อดำเนินการรวบรวมและส่งคำขอรับจัดสรรเข้ามายังสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป
๓	ศาลจังหวัดสวรรคโลก	มีกล้องวงจรปิดแต่ไม่มีเครื่องตรวจอาวุธ ประตูตรวจอาวุธ เนื่องจากเครื่องใช้งานไม่ได้และแจ้งไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว	สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตูตรวจอาวุธไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔	ศาลแขวงนครไทย	ขอรับการจัดสรรกล้องวงจรปิด จุดติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบบริเวณศาล ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีติดตั้งใดๆ เพื่อการควบคุมและรักษาความปลอดภัยต่อปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่ากรณีขอรับจัดสรรกล้องวงจรปิด (CCTV) หน่วยงานได้รับการจัดสรรและติดตั้งพร้อมงบก่อสร้างอาคารศาลใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว
๑	ภาค ๗ จำนวน ๑๔ ศาล ศาลจังหวัดนครปฐม	ไม่มีกล้องวงจรปิด	สำนักรักษาความปลอดภัยแจ้งว่า ศาลจังหวัดนครปฐมได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง ซึ่งได้รวมอยู่ในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และศาลจังหวัดนครปฐมหลังใหม่
๒	ศาลแขวงนครปฐม	ไม่ประตูตรวจอาวุธด้านศาลแขวงนครปฐม	สำหรับเครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรตามแบบของสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่เพื่อดำเนินการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยไปยังสำนักแผนงาน และงบประมาณต่อไป ตรวจสอบแล้วศาลแขวงนครปฐมยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำคำขอเขามายังสำนักงานศาลยุติธรรมแต่อย่างใด
๓	ศาลจังหวัดกาญจนบุรี	๑. ระบบกล้องวงจรปิด มีไม่ครอบคลุมส่วนที่จำเป็น (บางจุดเสียใช้การไม่ได้) ที่ใช้งานอยู่ได้รับการจัดสรรตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ๒. ประตูตรวจอาวุธ ใช้ได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากได้รับจัดสรรตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเครื่องมือตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและเครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือ ได้เสนอคำขอของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔	ศาลจังหวัดทองผาภูมิ	กล้องวงจรปิด ได้รับอนุมัติงบแล้วแต่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อของสำนักงานศาลยุติธรรม	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	ศาลจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	ไม่มีกล้องวงจรปิด	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) และ ปี ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง ให้กับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๖	ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	บริเวณโดยรอบอาคารศาลไม่มีกล้องวงจรปิด	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ระบบ ๑๖ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยกำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๗	ศาลจังหวัดเพชรบุรี	๑. โทรทัศน์วงจรปิด ๒. กล้องจับภาพ ๓. วิทยุสื่อสารมือถือ ๔. เครื่องตรวจอาวุธชนิดประตู่ ๕. เครื่องตรวจอาวุธขนาดเล็ก ๖. เครื่องดับเพลิง ๗. ไฟฉาย เสื้อกันฝน ๘. กุญแจมือ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อ ๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๒๕ กล้อง (ข้อ. ๑) ๒. เครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือ จำนวน ๒ เครื่อง (ข้อ. ๕) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยรายการ ไฟฉาย เสื้อกันฝน กุญแจมือ องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยฯ จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยอาคารศาลและสถานที่ ๔/๒๕๕๙

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
		๙. แลกกันเขต ๑๐. เครื่องปฐมพยาบาล	สำหรับแลกเปลี่ยนเขต เครื่องปฐมพยาบาล ศาลสามารถดำเนินการจัดหาเองตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (พัสดุ) สำหรับเครื่องดับเพลิง จะเป็นการบำรุงรักษาตามสัญญาบริหารจัดการอาคาร ฯ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๑
๘	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี	ยังไม่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องการรับจัดสรร กิ่งวงจรปิด และประตูตรวจอาวุธ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเครื่องมือตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๙	ศาลจังหวัดราชบุรี	กล้องวงจรปิดที่มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานไม่สามารถซ่อมแซมได้	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ระบบ ๑๖ กล้อง อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๐	ศาลแขวงราชบุรี	ไม่มีกล้องวงจรปิด และไม่มีอุปกรณ์ตรวจอาวุธ	๑. สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๒. สำหรับเครื่องมือตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๑	ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม	เครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ปี ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อ เครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือให้กับศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ เครื่อง

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๒	ศาลจังหวัดสมุทรสาคร	ประตูตรวจอาวุธ กล้องวงจรปิด	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ตั้งคำขอรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๒๑ กล้อง และสำนักงานศาลยุติธรรมได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) จำนวน ๒ เครื่อง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๓	ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี	กล้องวงจรปิดและประตูตรวจอาวุธ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	สำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมนาฬิกาเพื่อเสริมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) ซึ่งรวมรายการเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน (ประตู) ของศาลจังหวัดสุพรรณบุรีไว้ด้วยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และสำนักรักษาความปลอดภัยได้ดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของศาลจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณแล้ว
๑๔	ศาลแขวงสุพรรณบุรี	๑. กล้องวงจรปิด ๒. ประตูตรวจอาวุธ และเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ๑. ศาลแขวงสุพรรณบุรีได้รับการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จากงบประมาณปรับปรุงอาคารศาลแขวงสุพรรณบุรีแล้ว จำนวน ๑ ระบบ ๑๓ กล้อง ๒. เครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน (ประตู) ศาลได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้ทำการจัดซื้อและติดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วจำนวน ๑ ประตู สำหรับเครื่องมือตรวจอาวุธแบบมือถือศาลแขวงสุพรรณบุรีไม่ได้จัดทำคำขอเข้ามาแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากศาลประสงค์สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรตามแบบของสำนักแผนงานและงบประมาณ พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นมายังสำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่เพื่อดำเนินการขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัยไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๘ จำนวน ๒๐ ศาล อุทธรณ์ภาค ๘	ไม่มีอุปกรณ์ตรวจใต้ท้องรถยนต์, เครื่องตรวจอาวุธ และ แลบกัมเนกซ์	ศาลอุทธรณ์ภาค ๘ ใช้อาคารร่วมกับ ศาลเยาวชนฯจังหวัดภูเก็ต อุปกรณ์ตรวจใต้ท้องรถยนต์ ศาลสามารถขอความอนุเคราะห์ได้จาก อผศ. ผู้รับจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยได้ เครื่องตรวจอาวุธ หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรร ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด
๒	สำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค ๘	ปัจจุบันใช้อาคารที่ทำการร่วมกับศาลแขวงสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ มีการตรวจร่างคำพิพากษาในคดีสำคัญตามระเบียบ จึงมีสำนวนคดีที่สำคัญเป็นจำนวนมาก ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น กล้องวงจรปิดที่มีประสิทธิภาพ เครื่องแสกนลายนิ้วมือ สำหรับผ่านเข้าไปในบริเวณที่ทำการฯ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ๑ ระบบ (๑๖ กล้อง)
๓	แรงงานภาค ๘	ขาดกล้องวงจรปิด ทางเข้า ออก และบริเวณอาคารศาล	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ๑ ระบบ (๘ กล้อง)
๔	ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี	กล้องวงจรปิดอยู่ระหว่างติดตั้งใหม่, ประตูตรวจอาวุธชำรุด ขอรับจัดสรรใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ๑ ระบบ
๕	ศาลแขวงสุราษฎร์ธานี	๑. กล้องวงจรปิด ประตูตรวจอาวุธ เครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ ใช้การไม่ได้ อยู่ระหว่างของงบประมาณจากสำนักงานศาลยุติธรรม และยังไม่ได้รับอนุมัติ	๑. สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ๑ ระบบ (๘ กล้อง)

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
		๒. ไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น เครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ ประตูดตรวจอาวุธ ระบบกล้องวงจรปิด ภายในและภายนอกอาคาร รอรับการจัดสรร	๒. ประตูดตรวจอาวุธสำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตูดตรวจอาวุธแบบประตูไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ส่วนเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือได้รับเอกสารแจ้งจากศาลแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการขอรับจัดสรรงบประมาณ
๖	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. กล้องวงจรปิด มีหนังสือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ประตูดตรวจอาวุธ	๑. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ๑ ระบบ (๑๖ กล้อง) ๒. ประตูดตรวจอาวุธได้รับการจัดสรรจำนวน ๑ เครื่อง พ.ศ.๒๕๕๗ และหากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน/ขอเพิ่ม สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด
๗	ศาลจังหวัด เกาะสมุย	ปัญหากล้องวงจรปิด ไม่สามารถใช้งานได้	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ระบบ (๓๒ กล้อง) ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ
๘	ศาลจังหวัดกระบี่	๑. เครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ ๒. กล้องวงจรปิด ๓. ถังดับเพลิง ๔. สัญญาณเตือนภัย ๕. สัญญาณเตือนไฟไหม้ ๖. วิทยุสื่อสารชนิดตั้งโต๊ะ ๗. วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ๘. ประตูดตรวจอาวุธขำรูด	รายการที่ ๑ สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำขอ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ส่วนรายการที่ ๒ และ รายการที่ ๔ - ๘ หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน/ขอเพิ่ม สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๙	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่	ขอรับการจัดสรรกล้องวงจรปิด ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ระบบ (๓๒ กล้อง) ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ
๑๐	ศาลจังหวัดชุมพร	๑. ประตุตรวจอาวุธ ๒. กล้องวงจรปิด ชำรุด/ไม่เพียงพอ/ขอรับการจัดสรรเพิ่ม	๑. ประตุตรวจอาวุธ ๒. กล้องวงจรปิด ศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน/ขอเพิ่ม สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด
๑๑	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร	มีกล้องวงจรปิดเพียง ๑ ตัว ซึ่งไม่เพียงพอต่อระบบรักษาความปลอดภัย ได้ขอรับการจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว จำนวน ๑ ระบบ (๑๒ กล้อง)
๑๒	ศาลจังหวัดหลังสวน	ศาลมีอุปกรณ์หรือระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ประตุตรวจอาวุธ แต่ไม่มีเครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว
๑๓	ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช	กล้องวงจรปิด ประตุตรวจอาวุธ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการจัดสรรกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ระบบ ๑๕ กล้อง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว
๑๔	ศาลจังหวัดทุ่งสง	มีกล้องวงจรปิดและประตุตรวจอาวุธ แต่กล้องวงจรปิดไม่เพียงพอ เนื่องจากพื้นที่ที่มีประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตุตรวจอาวุธไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ส่วนกรณีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรองบประมาณก่อสร้างอาคารหลังใหม่

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๕	ศาลจังหวัดพังงา	มีประตูตรวจอาวุธ แต่ไม่มีกล้องวงจรปิด เนื่องจากเสีย	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ระบบ (๘ กล้อง) ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ
๑๖	ศาลจังหวัดตะกั่วป่า	ระบบกล้องวงจรปิด ประตูเครื่องตรวจอาวุธ เครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือ	๑. สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว จำนวน ๑ ระบบ (๑๑ กล้อง) ๒. ประตูเครื่องตรวจอาวุธ ได้รับจัดสรรปี ๒๕๕๗ หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน/ขอเพิ่ม สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด ๓. เครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือหากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน/ขอเพิ่ม สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด
๑๗	ศาลจังหวัดระนอง	จากการตรวจอาวุธของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตรวจพบอาวุธที่ประชาชนหรือคู่ความพกติดตามตัวหลายครั้ง แต่บางครั้งก็มีหลุดเข้ามาภายในศาลและห้องพิจารณาพิพากษาคดี จึงมีความต้องการอุปกรณ์ทำการตรวจอาวุธ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตูตรวจอาวุธ และเครื่องตรวจอาวุธชนิดมือถือไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ ในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว
๑๘	ศาลจังหวัดภูเก็ต	เนื่องจากกล้องวงจรปิดและเครื่องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน ขำรูดไม่สามารถใช้งานได้ประกอบกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอจึงมีความจำเป็นอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตูตรวจอาวุธไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑๙	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต	กล้องวงจรปิดชำรุด	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐ แล้ว ๑ ระบบ (๑๐ กล้อง) แล้ว
๒๐	ศาลจังหวัดระนอง	ขาดเครื่องตรวจอาวุธชนิดเดินผ่าน เนื่องจากมีสภาพชำรุด	สำนักรักษาความปลอดภัย แจ้งว่า ได้ดำเนินการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อประตูตรวจอาวุธไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณในคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๐
๑	ภาค ๙ จำนวน ๕ ศาล ศาลจังหวัดสงขลา	ประตูตรวจอาวุธ กล้องวงจรปิด ไม่มีเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ	๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้รับอนุมัติงบประมาณ (โครงการภาคใต้) พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ระบบ (จำนวน ๓๒ กล้อง) อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อ และประตูตรวจอาวุธได้รับการจัดสรรเมื่อวันที่ ๒๔/๖/๒๕๕๑ จำนวน ๑ ประตู ๒. ศาลจังหวัดสงขลาได้รับอนุมัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับการจัดซื้อเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ และได้รับการจัดสรรเมื่อ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เครื่อง
๒	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา	ประตูตรวจอาวุธ เครื่องเดิมชำรุด และยังไม่ได้รับการจัดสรรเครื่องใหม่ทดแทน โดยได้ขอรับการจัดสรรตามหนังสือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ที่ ศย ๓๐๙.๐๑๓/ค ๒๐๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘	สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ แจ้งว่าได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม) และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา
๓	ศาลจังหวัดพัทลุง	กล้องวงจรปิดใช้งานไม่ได้ เนื่องจากจัดสร้างอาคารใหม่ตามหนังสือที่ ศย ๓๐๙.๐๐๙/๔๓๔๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔	ศาลจังหวัดพัทลุง จัดทำคำขอกลับวงจรปิด ที่ ศย. ๓๐๙.๐๐๙/๔๓๔๕ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สำนักรักษาความปลอดภัยอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๔	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล	กล้องวงจรปิด ประตูตรวจอาวุธ เครื่องบันทึกภาพชำรุด (ไม่สามารถซ่อมได้)	<p>๑.ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหากหมดอายุการใช้งานชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือซ่อมแซมได้แต่ไม่คุ้มราคาค่าซ่อม ควรขอรับจัดสรรใหม่ทั้งระบบหากศาลยังประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด โดยระบุความต้องการจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทั้งจัดทำแผนผังการติดตั้งเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ ทั้งนี้ หน่วยงานได้รับอนุมัติเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ ได้จัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐)</p> <p>๒.ประตูตรวจอาวุธ หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน สามารถทำหนังสือขอรับการจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด</p> <p>ตรวจสอบแล้วพบว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูลได้ทำหนังสือ ที่ ศย ๓๐๙.๐๑๕/๒๘๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ขอรับจัดสรรเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล เข้ามายังสำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว อยู่ระหว่างสำนักรักษาความปลอดภัยประสานสำนักแผนงานและงบประมาณดำเนินการพิจารณา จัดสรรงบประมาณและได้แจ้งให้ศาลทราบแล้ว กรณีเครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล (DVR) พร้อม Hard Disk ขนาด ๒ TB จำนวน ๑ ชุด</p>
๕	ศาลจังหวัดตรัง	กล้องวงจรปิดเก่ายูในสภาพชำรุดใช้การไม่ได้	ศาลจังหวัดตรังได้ทำหนังสือ ที่ ศย ๓๐๙.๐๐๒/๗๓๐๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ขอรับจัดสรรครุภัณฑ์รายการระบบกล้องวงจรปิด และสำนักรักษาความปลอดภัยอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๓๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๒.๓.๓ ปัญหาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ			
๑	ภาค ๒ จำนวน ๑ ศาล ศาลจังหวัดสระแก้ว	รั้วรอบบริเวณศาลมีความสูง ๐.๕ เมตร ไม่สามารถป้องกันความปลอดภัยได้ขอรับจัดสรรกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแทน	กล้องวงจรปิด สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ได้ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม และปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณแล้ว จำนวน ๑ ระบบ ๓๒ กล้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาวางระบบรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรม กำลังพิจารณารายละเอียดคุณสมบัติ ของกล้องวงจรปิดสำหรับหน่วยงานศาลทั่วประเทศเพื่อให้เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการใช้งาน ซึ่งหากได้ข้อยุติในรายละเอียดคุณสมบัติของ กล้องวงจรปิดแล้ว สำนักงานศาลยุติธรรมจะเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็วต่อไป
๑	ภาค ๕ จำนวน ๑ ศาล ศาลจังหวัดลำพูน	๑. ศาลจังหวัดลำพูนเป็นศาลที่เปิดทำการใหม่ ได้ ๑ ปี ในห้องพิจารณาคดียังมีได้ดำเนินการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยหากเกิดเหตุขึ้นภายในห้องพิจารณาคดีจะไม่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ทันเวลา ๒. มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรกล้องวงจรปิดเนื่องจากชำรุด จำนวน ๒ ตัว	ข้อ ๑ - ๒ หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร ระบบเตือนภัยบนบัลลังก์สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรร พร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนดมายังสำนักรักษาความปลอดภัย เพื่อจะได้ดำเนินการขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุแผนผังการติดตั้ง เพื่อจะได้นำรายละเอียดดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป
๑	ภาค ๖ จำนวน ๓ ศาล ศาลแขวงพิษณุโลก	จัดพื้นที่เข้าถึง - ช่องทางเดินผู้พิพากษา แต่ไม่มีช่องทางเดินของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนื่องจากพื้นที่ไม่อำนวย	เห็นควรให้ศาลดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคารศาลได้โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่หวงห้ามหรือหวงห้ามเฉพาะสำหรับช่องทางเดินผู้พิพากษาระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อแยกช่องทางเดินของผู้พิพากษาและผู้ต้องหา

สำนักรักษาความปลอดภัย			
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙			
ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๒	ศาลจังหวัดกำแพงเพชร	ควรจัดโซนพื้นที่ในการเข้ามาในบริเวณศาล ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๐	เห็นควรให้ศาลดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคารศาลได้ โดยกำหนดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่หวงห้ามหรือหวงห้ามเฉพาะสำหรับผู้พิพากษาและแยกส่วนสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๓	ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์	ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากเป็นอาคารเช่า จึงไม่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์มีประชาชนและคู่ความที่มาติดต่อราชการทั้งที่ศาลฯ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจำนวนมาก การดูแลและตรวจสอบผู้ที่มาติดต่อราชการศาล จึงกระทำได้เพียงการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้ในการตรวจสอบอย่างละเอียดและเกิดประสิทธิภาพสูง อันอาจเกิดความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยของประชาชน คู่ความที่มาติดต่อราชการหรือบุคลากรของศาลได้ เพื่อป้องกันเหตุอันอาจเกิดขึ้น สำนักงานศาลยุติธรรมควรมีการจัดสรรอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ไว้ใช้เพื่อดำเนินการตรวจสอบ	หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร/ทดแทน สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด โดยระบุความต้องการจากรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมทั้งจัดทำแผนผังการติดตั้งเพื่อประกอบการพิจารณางบประมาณ
๑	ภาค ๘ จำนวน ๑ ศาล ศาลจังหวัดตะกั่วป่า	อาคารศาลทั้ง ๒ อาคาร ไม่มีระบบเตือนภัยบนบัลลังก์ ห้องผู้พิพากษาและห้องทำงานต่าง ๆ	หากศาลประสงค์ที่จะขอรับจัดสรร ระบบเตือนภัยบนบัลลังก์สามารถทำหนังสือขอรับจัดสรรพร้อมแบบตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนด มายังสำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่ เพื่อจะได้ดำเนินการขอรับจัดสรรไปยังสำนักแผนงานและงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ต้องระบุแผนผังการติดตั้ง เพื่อจะได้นำรายละเอียดดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการต่อไปด้วย

สำนักรักษาความปลอดภัย
สรุปรายงานสภาพปัญหาจากแบบบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจราชการของหน่วยงานศาลยุติธรรม ภาค ๑-๙

ที่	หน่วยงาน	สภาพปัญหา	ชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง/แนวทางในการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	ภาค ๙ จำนวน ๑ ศาล ศาลจังหวัดยะลา	บริเวณภายนอกอาคารศาลไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เช่น รั้วเหล็กกันแนว เป็นต้น	เห็นควรศาลทำคำขอแจ้งความประสงค์พร้อมระบุความจำเป็นเข้ามายังสำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจสอบแล้วพบว่า ศาลจังหวัดยะลา ยังไม่ได้จัดทำคำขอเข้ามา